

"لرزه گیر های لاستیکی"

ENETA F SANE CO.



- اس طاف صانع

طراح و سازنده اتصالات انعطاف پذیر
WWW.ESS-CO.IR





به منظور جلوگیری از انتقال لرزش تولید شده توسط تجهیزات مکانیکی دوار از جمله توربین، کمپرسور و پمپ به خط لوله و دیگر اجزای پایپینگ، می‌توان از لرزه گیرهای لاستیکی استفاده کرد. یکی از کاربردهای بسیار رایج لرزه گیرهای لاستیکی در قسمت مکش و دهش پمپ‌ها است که علاوه بر جذب لرزش‌های موجود، قابلیت جذب ضربات قوچ و شوک‌های به وجود آمده را داشته و هم‌چنین می‌تواند با ایجاد شده روی نازل این تجهیزات که توسط انقباض و انبساط سیستم پایپینگ ایجاد شده را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش دهد. این اتصالات برای جذب حرکت‌های محوری، جانبی، زاویه‌ای و پیچشی خط لوله دارای یک یا چند کوهان (ARCH) می‌باشند که تعداد این کوهان‌ها به میزان جذب جابجایی مورد نیاز و محدودیت ضریب فریت و سفتی اتصال وابسته می‌باشد.



از لرزه گیرهای لاستیکی نمی‌توان در دمایهای بسیار بالا استفاده نمود (عموماً کمتر از 150 درجه سانتی‌گراد) اما این اتصالات انعطاف پذیر می‌توانند فشارهای بالاتری را ب مقاومت آکاردئونی فلزی هم سایز خود تحمل کنند. طراحی اتصالات انعطاف پذیر لاستیکی بر مبنای هند بوک (FLUID SEALING ASSOCIATION) (FSA) انجام می‌گیرد. در این هندبوک موارد مربوط به ماکریم جابجایی‌های مجاز این اتصالات، ضرایب فریت، محاسبات مربوط به نیروی تراست و هم‌چنین انواع پیکره بندی و چینش این اتصالات در خطوط پایپینگ و ترانس‌های مجاز و دیگر مسائل ابعادی به طور کامل شرح داده شده است.

باید به این مطلب توجه داشت که در ساخت لرزه گیرهای لاستیکی آزمون و خطای صورت گرفته و در نتیجه تجربه کسب شده توسط استاد کار بسیار حائز اهمیت می‌باشد چرا که ساخت این اتصالات به صورت دستی توسط استاد کار و کارگران ماهر انجام می‌پذیرد.

از متداول ترین متریال لرزه گیرهای لاستیکی می‌توان به NBR (مناسب برای سیال نفتی) و EPDM (مناسب برای سیالات شیمیایی و آب دریا) اشاره کرد. در جدول زیر سازگاری برخی از الاستومرها متقابل در تولید اتصالات لاستیکی با سیال‌ها و شرایط مختلف کاری نشان داده شده است.

Material designation	Common Name	Chemical compatibility							
		Water	Chemical	Oil & Gasoline	Acid	Abrasion	Sunlight	Weather	Ozone
CR	NEOPRENE	4	3	4	6	5	5	6	5
NR	GUM RUBBER	5	3	0	3	7	0	2	0
NBR	NITRILE	4	3	5	4	4	0	2	2
SBR	SBR	5	3	0	3	5	0	2	0
EPDM	EPDM	5	6	0	6	5	7	6	7

0-Poor, 1-Poor to fair, 2-Fair, 3-Fair to good, 4-Good, 5-Very Good, 6-Excellent, 7-Outstanding

لرزه گیرهای لاستیکی به دو دسته عمده فلنج گردان و فلنج ثابت تقسیم می‌شوند.

لرزه کننده های لاستیکی فلنج کردان(پلاردن)

این لرزه کننده های تا سایز 12 اینچ با طول ثابت 130 میلی متر و با انواع مختلف متراژ های لاستیکی همراه با لایه های تقویت کننده (عنجید) بسته به سیال سرویس و شرایط طراحی، تولید می شوند. لازم به ذکر است که فنچ این اتصالات نیز مطابق با استاندارد فلنج موجود در خط پایپینگ که قرار است به آن متناسب شوند همانند DIN 9...نسوراخکاری می شوند. این نوع لرزه کننده های لاستیکی که اوین با در کشور نیز در شرکت توپیدی مهندسی انتعاف صانع به تولید رسیده اند، اغلب برای استفاده در بخش های تاسیساتی و انتقال مواد، هم به صورت مهار دار و هم به صورت بدون مهار تولید شده و مورد استفاده قرار میگیرند. از آن جا که فرآیند فرم دهنده به قسمت لاستیکی در هنگام پخت در داخل قالب توسط بلادر صورت می گیرد، این لرزه کننده ها در کشور به نام لرزه گیر های لاستیکی پلاردن شناخته می شوند. در این اتصالات لاستیکی سوارخ های فلنج فلزی آزاد بوده و با قسمت لاستیکی لاستیکی پلاردن باشند لذا در موقعی که ساعت سوارخ های فلنج ها در قسمتی از خط که قرار است نصب شوند مرتبط نمی باشند اما کان چرخاندن فلنج این لرزه کننده های فلنج های فلنج که در قرار این اتصالات لاستیکی داشته باشند، امکان چرخاندن فلنج این لرزه کننده های فلنج های فلنج که در قرار این اتصالات لاستیکی پلاردن قابل نصب و استفاده می باشند.

آنکه این اتصالات لاستیکی داشته باشند، امکان چرخاندن فلنج این لرزه کننده های فلنج های فلنج که در قرار این اتصالات لاستیکی پلاردن قابل نصب و استفاده می باشند.

دسته بندی می شود.	کاربرد	رنگ مشخص کننده	علامت سفید	علامت سفید	علامت قرمز	علامت آبی	علامت سبز	نصب در سیستم های آشامیدنی و بهداشتی	نصب در سیستم های حرارتی با تحمل حرارت بالاتر ۱۳۰-۱۵۰°C	نصب در سیستم های فشار قوی با تحمل ۱۶-۲۰-۲۵ اتمسفر	نصب در سیستم های حاوی اسید، باز و سایر مواد خروزende	نصب در سیستم های تهییه مطبوع	نصب در سیستم های حاوی نفت و مشتقهای آن	علامت قهوه ای
-------------------	--------	----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------------------------------	--	---	--	------------------------------	--	---------------



اتصالات لاستیکی فلنج گردان(پالدری)

در جدول زیر مشخصات ابعادی و قابلیت جذب حرکت لرزه گیرهای لاستیکی فلنج گردان (پالدری) شرکت انعطاف پذیر نشان داده شده است.

Size (inch) DN (mm)	B.L. (mm)	حرکت جانبی (°)	حرکت مدوری (mm)	فشاری کششی
1"	25	130	25	15
1 ¼"	32	130	25	15
1 ½"	40	130	25	15
2"	50	130	21	15
2 ½"	65	130	17	15
3"	80	130	17	15
4"	100	130	11	15
5"	125	130	9	15
6"	150	130	7	15
8"	200	130	6	15
10"	250	130	5	15
12"	300	130	4	15



اجزای یک اتصال لاستیکی اتوکلایو

بعنیش لاستیکی این لرزه گیرها در، اتوکلایو پخته می شود از این روند منعوت به نام لرزه کیرهای لاستیکی اتوکلایو شناخته شده اند. آنها که همواره برای بستن این اتصالات به فلنج های خط میباشند. شرکت تولیدی مهندسی انتفاض صانع این لرزه گیرها را از سایز ۴ اینچ تا ۱۴۴ اینچ با طول های مختلف و بر اساس شرایط مقابله هم قرار داشته باشند لذا این نوع اتصالات را فلنج ثابت میباشد. سوابخ های فلنج فلزی اتصال و قسمت لاستیکی میباشد. سوابخ های فلنج فلزی اتصال و قسمت لاستیکی مقابله هم قرار داشته باشند لذا این نوع اتصالات را فلنج ثابت میباشد. شرکت تولیدی مهندسی انتفاض صانع این لرزه گیرها طراسی مختلف و بر اساس شرایط طراسی مختلف به صورت مهردار یا بدون مهار تولید می کند. بسته به سایز، دما، فشار و سیال عبوری از نوع لاستیک مورد استفاده در ساخت اتصال و نیز تعداد لایه های تقویتی آن متفاوت خواهد بود.

اتصال انعطاف پذیر لاستیکی با کوهان پر شده

اتصال انعطاف پذیر لاستیکی با کوهان پر شده (EXPANSION JOINT FILLED ARCH) این نوع اتصالات در جهت کاهش آشفتگی جریان و همچنین اسلوگیری از گیرکردن اجسام جامد در داخل اتصال استفاده می شود. به دلیل تور پر بودن پره های این نوع اتصالات، انعطاف پذیری و جابه جایی های قابل جذب تا ۵۰٪ کا هشت می یابد.

اتصال انعطاف پذیر لاستیکی با کوهان پر شده

نواع لرزه گیر های لاستیکی مهار دار:

اگر مسیری که لرزه گیر های لاستیکی در آن نسبت می شوند با سایپورت های مناسب مقید نشده باشد، نیروی تراست باعث آسیب جدی به لرزه گیر های لاستیکی بدون مهار خواهد شد، لذا در این موقع باید از لرزه گیر های لاستیکی مهار دار استفاده شود. لرزه گیرهای لاستیکی به دور روشن مهار دار و مقید می شوند:

- ۱- استفاده از پایه های جدا نشدنی (جوش) برای میل مهار در این مواقع برای جذب نیروی تراست یک مغفه مهار برای لرزه گیر طراسی می شود و مهار های این دو مصفحه مهار ابتدایی و انتهایی بسته می شوند و ضخامت مصفحه مهار و تعداد مهارها و سایز میل مهارها مستقیماً وابسته به فشار خطوط و سایز لرزه گیر و برای جذب نیروی تراست طراسی می شوند. در تصاویر چند نمونه از لرزه گیر های مهار دار با صفحه مهار یکسره جوشی که در شرکت انعطاف صنایع طراسی و تولید شده ند مشاهده می شود.
- ۲- استفاده از پایه های مجرزا برای میل مهار در این حالت به صفت مهار اصطلاحاً نهمه گفته می شود و در موافقی که طول اتصال کم باشد یا سایز اتصال خیلی بزرگ باشد ملاحظات دیگری در کار باشد از پایه های مجزا استفاده از این پایه های بین مهارت هایی شود. نحوه استفاده از این پایه های مهارت هایی با پیست پس از قرار گرفتن ارزه گیر در مقابل فلنج خط در پشت فلنج بسته شده و پس از آن میل مهار ها از داخل آن عبور داده شوند.

آزمون سختی سنجی

رایج ترین روش، آزمون سختی سنجی است که دارای دو نوع متداول میباشد. در SHORE A از یک سوزن به شکل مخروط ناقص استفاده میشود و در SHORE D سوزن به شکل یک مخروط با نوک کروی شکل میباشد. در هر دو مورد نیرو توسسط وزنه و یک فنر اعمال میشود، و عمق فرورفتگی به عنوان معیاری برای سنجش سختی میباشد. آزمون سختی سنجی اتصالات لاستیکی بر اساس SHORE A میباشد.



آزمون خلاء

در این آزمون توپس ط پمپ خلاء، حداقل فشار خلاء بدهست می آید. در اتصالات لاستیکی با فشار خلاء، به منظور جلوگیری از مچاکی (LOCAL BUCKLING) از رینک خلاء (VACUUM RING) در زیر کوهان (ARCH) استفاده می شود.

آزمون کشش

در این آزمون بر مبنای استاندارد مربوط به آزمون کشش مواد لاستیک، بخشی از لاستیک به عنوان نمونه بریده می شود و بین فک های دستگاه قرار می دهد و با اعمال نیروی کششی بر مبنای رویه موجود در استاندارد پارامتر ها خواص مکانیکی نمونه لاستیک از قبیل مقدار افزایش طول (ELONGATION) و مینیمم مقاومت کششی (MINIMUM TENSILE STRENGTH) مربوط به نمونه را بدهست می آورند.

